



RA.RV 21HY28

Номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСАКРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр»

наименование испытательной лаборатории (центра)

302004, Россия, Орловская область, г. Орел, ул. 5 Августа, д.19 Б, литер А2, помещение 3

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, 2.4.3, В.3.3, В.3.5, В.3.6	Лифт	28.22.16.110	8428 10	Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-50) м
2	ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.1, В.2.1, В.3.2, В.4.1 В.4.2					
3	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.2.4.3, В.3.1, В.3.4, п.12.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10	Скорость	(10-1000) м/мин
4	ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.4.1.1, В.4.2.1, В.4.2.5, п.5.12.1					
5	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.3.3, В.3.4, В.4.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10	Ускорение (замедление)	(0-176,58) м/с ²
6	ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.3.1.2, В.4.2.4, В.4.2.5					
7	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.2.2, В.4.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10	Напряжение	(0-550) В
8	ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.1, В.3.1.4					
9	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.5,	Лифт	28.22.16.110	8428 10	Сопротивление	(0-999) МОм
10	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.4					
11	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.4.5,	Лифт	28.22.16.110	8428 10	Сила тока	(0-20000) А
12	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.3.1.4,					

1	2	3	4	5	6	7
13	ГОСТ Р 53782-2010 п.7.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10	Относительная влажность воздуха	(10-98) %
14	ГОСТ Р 53783-2010 п.7.1					
15	ГОСТ Р 53782-2010 п.7.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10	Температура окружающей среды	(0-50) °C
16	ГОСТ Р 53783-2010 п.7.1					
17	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.2.3,	Лифт	28.22.16.110	8428 10	Освещенность	(10-200000) лк
18	ГОСТ Р 53783-2010 п. В.1					
19	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.2.2, В.2.3, В.3.4	Лифт	28.22.16.110	8428 10	Величина наружных углов	(0-180)°
20	ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.1, В.4.2.5					
21	ГОСТ Р 53782-2010 В.2.4, В.3	Лифт	28.22.16.110	8428 10	Функционирование лифта, устройств безопасности лифта	Соответствует/ не соответствует
22	ГОСТ Р 53783-2010 п.п. В.2, В.4					
23	ГОСТ Р 52782-2010 п.п. В.2.2, В.2.3, В.3.3, В.4.1, В.4.6	Лифт	28.22.16.110	8428 10	Выявление дефектов, повреждений, неисправностей, износа механического и электрического оборудования.	Соответствует/ не соответствует
24	ГОСТ Р 53783-2010 п.п. 5.12.1, В.1, В.3.2.1, В.3.2.2, В.3.2.3, В.4.2					
25	ГОСТ Р 53782-2010 п.п. В.1, п.В.2.1	Лифт	28.22.16.110	8428 10	Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта	Соответствует/ не соответствует
					сертификату соответствия	стствует


1	2	3	4	5	6	7
26	ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.5	Лифт	28.22.16.110	8428 10	Соблюдение требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	Соответствует/не соответствует

Директор ООО «Испытательный центр»



А.В.Тихомиров

Прошито, пронумеровано 3 (три) листа



Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации

Handwritten signature

Н.А. Матвеева

Член экспертной группы,
технический эксперт

Handwritten signature

А.В. Аникушин

Handwritten signature