


Начальник Управления аккредитации

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

уполномоченного лица Росаккредитации

ЛЕБЕДЕВА А. В.

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

№

от « 20 » г.
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории по качеству электроэнергии
филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
наименование испытательной лаборатории

390013, Рязанская область, г.Рязань, ул. МОГЭС, д.3

адрес места осуществления деятельности


№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ 33073-2014	Электрическая энергия в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения	01 1000	2716 00 000 0	Показатели качества электрической энергии, используемые для контроля и анализа качества электрической энергии: продолжительные изменения характеристик напряжения		ГОСТ 32144-2013



1	2	3	4	5	6	7	8
		однофазного и трехфазного переменного тока частотой 50 Гц					электроснабжения общего назначения.
2	ГОСТ 30804.4.30-2013				- отклонение частоты (Гц); - отрицательное отклонение напряжения (%); - положительное отклонение напряжения (%).	±7,5 0-90 0-50	- п.п. 4.2.1, - п.п. 4.2.2, - п.п. 4.2.2.

Заместитель генерального директора -
директор филиала «Рязаньэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»


Начальник испытательной лаборатории по качеству
электрической энергии филиала «Рязаньэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»



О.Л. Харивский

В.Б. Козлов

Прошито, пронумеровано
на 2 листах



Руководитель экспертной группы (эксперт по аккредитации)

Е.Е.Грибова

Член экспертной группы (технический эксперт)

И.А.Бондарев