


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ




Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Федеральной службы по аккредитации
подпись _____ М.А. Якутова
инициалы, фамилия
Приложение к аттестату
аккредитации № _____

на 1 листе

Область аккредитации испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ИНАРТ» 410536, РФ, Саратовская обл., Саратовский район, п. Зоринский ск. №4;

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации).
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ Р 53323-2009 п.8.5,8.10	Огнестойкие	368910	848180	Способность локализовать пламя Время сохранения работоспособности огнестойкого при воздействии пламени	Да/нет 1 класс - более 1 часа; 2- класс 0-60 мин.	ГОСТ Р 53323-2009
2	ГОСТ 31385-2008	Клапаны дыхательные, предохранительные, аварийные.	368910	848180	Давление срабатывания, вакуум срабатывания, пропускная способность	Р изб. 0-3000 Па Р разр. 0-300Па Q: 0- 3500м3/час	ГОСТ 31385-2008 Приложение В.




И.О. директора ООО «ИНАРТ»

А.В. Рубцов

"Соларис"

Приветствие жюри
Зел. ЗТ (зеленый жюри)



Ветеринар А. Н. = 16.03.2016
Ветеринар А. А. = 16.03.2016

МЕБЕДБА А. В.

✓

Вет. (М. В. Казарова)