


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

подпись

инициалы, фамилия

08 НОЯ 2017

Приложение
к аттестату об аккредитации

№ _____

от «__» _____ 20__ г.

на 1 листе, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Филиал Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»-«Амурские электрические сети» (филиал АО «ДРСК»- «АЭС»)

наименование юридического лица

675028, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Текстильная, 49

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

N п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
Измерения электрических и магнитных величин				
1	Измерительные трансформаторы тока	(0,5...5000)/1 А (0,5...5000)/5 А 50; 60 Гц	0,2 S...10,0	
2	Счетчики электрической энергии	(57...380) В (0,025...100) А 50 Гц	0,2 S...2	

Директор филиала АО «ДРСК» –
«Амурские электрические сети»




подпись уполномоченного
лица


Е.В. Семенюк
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Руководитель экспертной группы:


Члены экспертной группы:




Белов




М.Ю. Зуйков



В.В. Гузий



А.Ю. Бородин



А.Н. Пронин