



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
ОТ « 2 » 09 2020 г.
№ АА-224

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РА ВЧ. 21045

Общества с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр «РМК»

Российская Федерация, 198152, город Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 14/12, литер А, помещение 22-Н офис 1

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТНВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.2.1	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Идентификация лифта, устройств безопасности и основных узлов лифта	Соответствует - не соответствует
2	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.4.2.1- В.4.2.5 ГОСТ Р 56541-2015	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	Идентификация лифта, устройств безопасности и основных узлов лифта	Соответствует - не соответствует
3	ГОСТ Р 53782-2010, п. 7	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	(0-50)° C
4	ГОСТ Р 53783-2010, п. 7	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура окружающей среды	(0-50)° C
5	ГОСТ Р 53782-2010, п. 7	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	(5-95)%
6	ГОСТ Р 53783-2010, п. 7	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха	(5-95)%

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.3.3, В.3.4, В.4.1	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	- Среднее ускорение (замедление) при посадке кабины лифта на буфер; - Среднее ускорение (замедление) кабины лифта при срабатывании разрывного клапана гидравлического лифта; - Среднее ускорение (замедление) кабины лифта при экстренном торможении.	(0-50) м/с ²
8	ГОСТ Р 53783-2010, прил. В, п. В.4.2.4, В.4.2.5	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	- Среднее ускорение (замедление) при посадке кабины лифта на буфер; - Среднее ускорение (замедление) кабины лифта при срабатывании разрывного клапана гидравлического лифта.	(0-50) м/с ²
9	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, В.2.4.3, В.3.1, В.3.4, В.2.1	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	- Скорость движения кабины лифта в режиме «Ревизия»; - Скорость движения кабины лифта при срабатывании ограничителя скорости; - Скорость кабины лифта в момент срабатывания разрывного клапана; - Скорость (рабочая) кабины лифта в эксплуатационных режимах.	(0-33,3) м/с
10	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.4.1.1, В.4.2.1, В.4.2.5, В.1	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31 000 0	- Скорость движения кабины лифта при срабатывании ограничителя скорости; - Скорость движения кабины лифта в момент срабатывания разрывного клапана; - Скорость (рабочая) кабины лифта в эксплуатационных режимах.	(0-33,3) м/с

1	2	3	4	5	6	7
11	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.2.3	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность: - в помещениях с размещенным оборудованием лифта; - в кабине лифта; - этажных площадок; - подходов к помещениям с оборудованием лифта; - устройств управления лифтом эвакуации людей; - оборудования лифта; - шкафа, в котором размещено оборудование.	(0-19990) лк
12	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.1	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность: - в помещениях с размещенным оборудованием лифта; - в кабине лифта; - этажных площадок; - подходов к помещениям с оборудованием лифта; - устройств управления лифтом эвакуации людей; - оборудования лифта; - шкафа, в котором размещено оборудование.	(0-19990) лк
13	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.2.2, В.2.3, В.2.4.1, В.2.4.3	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Линейные размеры установки лифта и конструктивных элементов лифта	(0,1-60000) мм

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.1, В.2.1, В.3.2, В.4.1, В.4.2	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Линейные размеры установок лифта и конструктивных элементов лифта	(0,1-80000) мм
15	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.2.2, В.2.3	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180)°
16	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.1	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180)°
17	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.4.4	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время выдержки гидросистемы под давлением	(0,01-300) сек
18	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.3.1.3	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Время выдержки гидросистемы под давлением	(0,01-300) сек
19	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.4.4	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода гидропривода лифта	Отсутствие-наличие течи
20	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.3.1.3	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода гидропривода лифта	Отсутствие-наличие течи
21	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.4.3	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Сцепление тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения).	Отсутствие-наличие подъема (подтягивания) кабины
22	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.3.1.1	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Сцепление тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (барабаном трения).	Отсутствие-наличие подъема (подтягивания) кабины

1	2	3	4	5	6	7
23	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.4.2	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Торможение (удержание) кабины электроприводом лифта	(0,01-180) сек
24	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.3.1.2	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Торможение (удержание) кабины электроприводом лифта	(0,01-180) сек
25	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.3.3	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Испытание функционирования ловителей	Отсутствие-наличие повреждений, остаточной деформации
26	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.4.1.2	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Испытание функционирования ловителей	Отсутствие-наличие повреждений, остаточной деформации
27	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.3.3	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Испытание функционирования буферов	Отсутствие-наличие повреждений, остаточной деформации
28	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.4.1.3	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Испытание функционирования буферов	Отсутствие-наличие повреждений, остаточной деформации
29	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.3.1	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Испытание ограничителя скорости	Отсутствие-наличие повреждений, остаточной деформации
30	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.3.1	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Испытание ограничителя скорости	Отсутствие-наличие повреждений, остаточной деформации
31	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.4.1	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Испытание тормозной системы электрических лифтов	Отсутствие-наличие повреждений, остаточной деформации

1	2	3	4	5	6	7
32	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.3.1.2	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Испытание тормозной системы электрических лифтов	Отсутствие-наличие повреждений, остаточной деформации
33	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.4.3	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Испытание канатоведущего шкива и барабана трения электрических лифтов	Отсутствие-наличие повреждений, остаточной деформации
34	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.3.1.1	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Испытание канатоведущего шкива и барабана трения электрических лифтов	Отсутствие-наличие повреждений, остаточной деформации
35	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.4.5	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Сопротивление	(0-990) мОм
36	ГОСТ Р 53783-2010 п. 3.1.4	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Сопротивление	(0-990) мОм
37	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.4.5	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Сила тока	(0-199) кА
38	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.3.1.4	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Сила тока	(0-199)кА
39	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.2.2, В4.5	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Напряжение	(0-500) В

1	2	3	4	5	6	7
40	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.1, В.3.1.4	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Напряжение	(0-500) В
41	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.2.4	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта в эксплуатационных и других режимах	Соответствует - не соответствует
42	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.2	Лифт	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта в эксплуатационных и других режимах	Соответствует - не соответствует
43	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.3	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Функционирование электрических и других устройств безопасности лифта	Соответствует - не соответствует
44	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.4	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Функционирование электрических и других устройств безопасности лифта	Соответствует - не соответствует
45	ГОСТ Р 53782-2010 прил. В, п. В.4.6	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Повреждения и остаточная деформация оборудования лифта, включая устройства безопасности	Наличие-отсутствие
46	ГОСТ Р 53783-2010 прил. В, п. В.1	Лифт и устройства безопасности лифта	-	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0 8431 31000 0	Повреждения и остаточная деформация оборудования лифта, включая устройства безопасности	Наличие-отсутствие

Генеральный директор ООО «ИЦ «РМК»

А.А. Скопинцев

МП

подпись