

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)  
М.П. Федеральной службы по аккредитации  
Д.И. БАК А.А.

подпись инициалы, фамилия

20 г.

Приложение

к аттестату аккредитации

170519

от " " 20 г.

на I листе, лист I

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории наладки промышленной вентиляции Общества с ограниченной  
ответственностью «КАМАЗэнергомонт» (ООО «КАМЭР»)

423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Автоборточный проезд, д.52, каб.108

| № п/п | Документы,<br>устанавливающие<br>правила и методы<br>исследований<br>(испытаний), измерений | Наименование<br>объекта             | Код<br>ОКПД 2 | Код<br>ТН<br>ВЭД<br>ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель)                                                                                                 | Диапазон определения                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | ГОСТ 17.2.4.06-90                                                                           | Промышленные<br>выбросы в атмосферу |               |                          | Скорость газопылевого потока                                                                                                             | (0,6-40) м/с                                                 |
| 2     | ГОСТ 17.2.4.07-90 п.1                                                                       |                                     |               |                          | Давление газопылевого потока                                                                                                             | От 0 Па до 10000 Па<br>(0-100) гПа                           |
| 3     | ГОСТ 17.2.4.07-90 п.2                                                                       |                                     |               |                          | Температура газопылевого потока                                                                                                          | (от -50 до +500) °С                                          |
| 4     | ГОСТ 33007-2014                                                                             |                                     |               |                          | Запыленность (массовое содержание взвешенных<br>частиц) газопылевых потоков (газов), отходящих от<br>стационарных источников загрязнения | (0,01-15,0) г/м <sup>3</sup><br>(10-15000) мг/м <sup>3</sup> |

Заместитель генерального директора по экономике

ООО «КАМАЗ энергомонт»

И.З. Сафин

Лаборатории

наладки промышленной вентиляции

ООО «КАМАЗ энергомонт»

А.Ф. Мирзаянов