ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМПОЖТЕСТ»

наименование испытательной лаборатории

1. 141401, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Рабочая, дом 2а, корп. 57.

адреса мест осуществления деятельности

141401, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Рабочая, дом 2а, корп. 57.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Испытания (исследования) продукции						
1.1.	ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Кабели. Вещества и материалы строительные.)	-	8544;8516;320300;3204;3206;3205000000;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;3812;381400;3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;4004000000;4005;4006;4007000000;4009;4010;4017000000;4409;4420;4502000000;4503;4601;470100;4702000000;4704;4705000000;4706;4707;4802;480700;4808;4810;4812000000;4819;	Время разложения (горения)	- от 0 до 35999 (с)
					Диоксид углерода	- от 0 до 5 (%)
					Кислород	- от 0 до 21 (%)
					Масса образца	- от 0 до 150 (г)
					Оксид углерода	- от 0 до 1 (%)
					Продолжительность экспозиции	- от 0 до 35999 (с)
					Температура испытания	- от 0 до 1000 (˚С)
					Показатель токсичности	Расчетный показатель: - -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.				4823;5007;5111;5501;5502;5510;5512;5513;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;5908000000;590900;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;7610;9406		
1.2.	ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.1);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Кабели. Вещества и материалы строительные.)	-	8544;8516;320300;3204;3206;3205000000;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;	Масса образца до испытания (после испытания)	- от 0 до 12000 (г)
					Прирост температуры в печи	- от 0 до 1000 (°C)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.2.	прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность			370400;3809;3812;3814000000;3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;4004000000;4005;4006;4007000000;4009;4010;4017000000;4409;4420;4502000000;4503;4601;4701000000;4702000000;4704;4705000000;4706;4707;4802;4807000000;4808;4810;4812000000;4819;4823;5007;5111;5501;5502;5510;5512;5513;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;5908000000;5909000;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;	Продолжительность устойчивого пламенного горения	- от 0 до 35999 (с)
					Группа негорючих материалов	соответствует/не соответствует -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.2.				6812;6813;6814;6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;7610;9406;9403		
1.3.	ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.3);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Кабели. Вещества и материалы строительные.)	-	8544;8516;320300;3204;3206;3205000000;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;3812;381400;3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;400400000;4005;4006;4007000000;4009;4010;401700000;4409;4420;4502000000;4503;4601;470100;4702000000;4704;	Группа горючести (трудногорючий/горючий)	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.3.				4705000000;4706;4707;4802;480700;4808;4810;4812000000;4819;4823;5007;5111;5501;5502;5510;5512;5513;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;5908000000;590900;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;7610;9406;9403		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.4.	ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Кабели. Вещества и материалы строительные.)	-	8544;8516;320300;3204;3206;3205000000;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;3812;381400;3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;4004000000;4005;4006;4007000000;4009;4010;4017000000;4409;4420;4502000000;4503;4601;470100;4702000000;4704;4705000000;4706;4707;4802;480700;4808;4810;4812000000;4819;4823;5007;5111;5501;5502;5510;5512;5513;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;	Коэффициент дымообразования	Расчетный показатель: - -
					Масса образца	- от 0 до 150 (г)
					Светопропускание	- от 10 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.4.				5908000000;590900;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;7610;9406;9403		
1.5.	ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.19);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Кабели. Вещества и материалы строительные.)	-	8544;8516;320300;3204;3206;3205000000;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;3812;381400;3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;40040000000;4005;4006;4007000000;	Время прохождения пламенем i-участка	- от 0 до 35999 (с)
					Индекс распространения пламени	Расчетный показатель: - -
					Температура дымовых газов	- от 0 до 1000 (°С)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.5.				4009;4010;4017000000;4409;4420;4502000000;4503;4601;4701000;4702000000;4704;4705000000;4706;4707;4802;480700;4808;4810;4812000000;4819;4823;5007;5111;5501;5502;5510;5512;5513;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;5908000000;590900;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.5.				7604;7607;7608;7616;7610;9406;9403		
1.6.	ГОСТ Р 51844 (п.п. 5.2 - 5.4, 5.6 - 5.16, 5.20, 5.21.1-5.21.3);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ;Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения ;123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 01.05.2009	28.99.39.190	9403	Время	- от 0 до 35999 (с)
					Линейные размеры	- от 0 до 3000 (мм)
					Массовые показатели	- от 0 до 150 (кг)
					Размер отверстий	- от 0 до 150 (мм)
					Статическая нагрузка	- от 0 до 300 (Н)
					Угол открывания	- от 0 до 360 (...°)
1.7.	ГОСТ Р 51032;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Вещества и материалы строительные)	-	320300;3204;3205000000;3206;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;3812;381400;3816000000;3824;3907;3911;3912;	Время воспламенения	- от 0 до 35999 (с)
					Группа распространения пламени	- от РП1 до РП4
					Длинна повреждения	- от 1 до 1200 (мм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.7.				3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;4004000000;4005;4006;4007000000;4009;4010;401700000;4409;4420;4502000000;4503;4601;470100;4702000000;4703;4704;4705000000;4706;4707;4802;480700;4808;4810;4812000000;4819;4823;5501;5502;5510;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;5908000000;590900;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;	Продолжительность пламенного горения	- от 0 до 35999 (с)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.7.				7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;9406;3916;3918;3919;3920;3921;3925;4008;4016;4107;4112000000;4113;4114;4115;420500;4421;4811;4814;5007;5111;5112;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5903;590500;5911;6301;6806;6807;6809;6815;7016;7019;7606;7610;9401;9404		
1.8.	ГОСТ 30244 (п. 6);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Вещества и материалы строительные)	-	320300;3204;3205000000;3206;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;	Потеря массы образца	- от 0 до 150 (г)
					Продолжительность устойчивого пламенного	- от 0 до 35999 (с)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.8.	прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность			3812;381400;3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;4004000000;4005;4006;4007000000;4009;4010;4017000000;4409;4420;4502000000;4503;4601;4701000;4702000000;4703;4704;4705000000;4706;4707;4802;4807000;4808;4810;4812000000;4819;4823;5501;5502;5510;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;5908000000;5909000;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;6901000000;6902;	горения образца Температура	- от 0 до 35999 (с) - от 0 до 1000 (˚С)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.8.				6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;9406;3916;3918;3919;3920;3921;3925;4008;4016;4107;41120000000;4113;4114;4115;420500;4421;4811;4814;5007;5111;5112;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5903;590500;5911;6301;6806;6807;6809;6815;7016;7019;7606;7610;9401;9404		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.9.	ГОСТ 30244 (п. 7);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Вещества и материалы строительные)	-	320300;3204;3205000000;3206;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;3812;381400;3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;4004000000;4005;4006;4007000000;4009;4010;401700000;4409;4420;4502000000;4503;4601;470100;4702000000;4703;4704;4705000000;4706;4707;4802;480700;4808;4810;4812000000;4819;4823;5501;5502;5510;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;5908000000;590900;6001;6002;6003;	Прирост температуры в печи	- от 0 до 1000 (°C)
					Потеря массы образца	- от 0 до 30 (кг)
					Продолжительность устойчивого пламенного горения образца	- от 0 до 35999 (с)
					Длина повреждения	- от 1 до 1000 (мм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.9.				6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;9406;3916;3918;3919;3920;3921;3925;4008;4016;4107;4112000000;4113;4114;4115;420500;4421;4811;4814;5007;5111;5112;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5903;590500;5911;6301;6806;6807;6809;6815;7016;7019;7606;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.9.				7610;9401;9404		
1.10.	ГОСТ 30244 (п. 5);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Вещества и материалы строительные)	-	320300;3204;3205000000;3206;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;3812;381400;3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;4004000000;4005;4006;4007000000;4009;4010;401700000;4409;4420;4502000000;4503;4601;470100;4702000000;4703;4704;4705000000;4706;4707;4802;480700;4808;4810;4812000000;4819;4823;5501;5502;5510;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;	Отнесение к негорючим или горючим	Указание диапазона не требуется: - -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.10.				5904;5906;5907000000;5908000000;590900;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;9406;3916;3918;3919;3920;3921;3925;4008;4016;4107;4112000000;4113;4114;4115;420500;4421;4811;4814;5007;5111;5112;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.10.				5804;5903;590500;5911;6301;6806;6807;6809;6815;7016;7019;7606;7610;9401;9404		
1.11.	ГОСТ 30402;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Вещества и материалы строительные)	-	320300;3204;3205000000;3206;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;3812;381400;3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;4004000000;4005;4006;4007000000;4009;4010;401700000;4409;4420;4502000000;4503;4601;470100;4702000000;4703;4704;4705000000;4706;4707;4802;480700;4808;4810;4812000000;4819;4823;5501;5502;5510;5805000000;	Время воспламенения	- от 0 до 35999 (с)
					Группа воспламеняемости материала	- от В1 до В3

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.11.				5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;5908000000;5909000;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;9406;3916;3918;3919;3920;3921;3925;4008;4016;4107;4112000000;4113;4114;4115;420500;4421;4811;4814;5007;5111;5112;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.11.				5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5903;590500;5911;6301;6806;6807;6809;6815;7016;7019;7606;7610;9401;9404		
1.12.	ГОСТ Р 50810;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Вещества и материалы строительные)	-	320300;3204;3205000000;3206;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;3812;381400;3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;4004000000;4005;4006;4007000000;4009;4010;4017000000;4409;4420;4502000000;4503;4601;470100;4702000000;4703;4704;4705000000;4706;4707;4802;480700;4808;4810;	Время остаточного пламенного горения	- от 0 до 35999 (с)
					Длина распространения поверхностной вспышки	- от 1 до 150 (мм)
					Способность сопротивляться воспламенению	легковоспламеняемый/трудновоспламеняемый -
					Средняя длинна обугленного участка	- от 1 до 150 (мм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.12.				4812000000;4819;4823;5501;5502;5510;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;5908000000;590900;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;9406;3916;3918;3919;3920;3921;3925;4008;4016;4107;4112000000;4113;4114;4115;420500;4421;4811;4814;5007;5111;5112;5309;5310;531100;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.12.				5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5903;590500;5911;6301;6806;6807;6809;6815;7016;7019;7606;7610;9401;9404		
1.13.	ГОСТ Р 53294;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Вещества и материалы строительные)	-	320300;3204;3205000000;3206;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;3812;381400;3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;4004000000;4005;4006;4007000000;4009;4010;401700000;4409;4420;4502000000;4503;4601;470100;4702000000;4703;	Время остаточного тления (горения) Длина и ширина повреждения Определения воспламеняемости	- от 0 до 35999 (с) - от 0 до 500 (мм) легковоспламеняемый/трудновоспламеняемый -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.13.				4704;4705000000;4706;4707;4802;480700;4808;4810;4812000000;4819;4823;5501;5502;5510;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;5908000000;590900;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;9406;3916;3918;3919;3920;3921;3925;4008;4016;4107;4112000000;4113;4114;4115;420500;		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.13.				4421;4811;4814;5007;5111;5112;5309;5310;531100;5407;5408;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5903;590500;5911;6301;6806;6807;6809;6815;7016;7019;7606;7610;9401;9404		
1.14.	ГОСТ IEC 60332-1-2;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Длина повреждения	- от 1 до 1000 (мм)
1.15.	ГОСТ IEC 60332-1-3;Испытания на безопасность.	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	-	8516;8544	Время воспламенения и длительность горения	- от 0 до 35999 (с)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.15.	Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	(Кабельная продукция)				
1.16.	ГОСТ IEC 60332-2-2;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Длина повреждения	- от 1 до 1000 (мм)
1.17.	ГОСТ IEC 60331-21;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Время достижения предельного состояния	- от 0 до 35999 (с)
					Напряжение	- от 0 до 1000 (В)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.17.						
1.18.	ГОСТ IEC 60331-23;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Время достижения предельного состояния	- от 0 до 35999 (с)
					Напряжение	- от 0 до 1000 (В)
1.19.	ГОСТ IEC 60331-25;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Время достижения предельного состояния	- от 0 до 35999 (с)
					Коэффициент затухания	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.20.	ГОСТ IEC 61034-2;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Напряжение	- от 0 до 1000 (В)
1.21.	ГОСТ IEC 60754-1;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Содержание газов галогенных кислот	- от 1 до 5 (мг/г)
1.22.	ГОСТ 7399 приложение Е;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний)	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Время	- от 0 до 35999 (с)
					Длина повреждения	- от 1 до 100 (мм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.22.	на пожаробезопасность и взрывобезопасность					
1.23.	ГОСТ IEC 60811-1-3 (п.8);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Плотность	- от 100 до 3000 (кг/м³)
1.24.	ГОСТ 31565;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Показатель дымообразования при горении и тлении (ПД)	- от 1 до 4
					Предел огнестойкости в условиях воздействия пламени (П0)	- от 1 до 8
					Предел распространения горения при групповой прокладке (ПРГП): П1а, П1б, П2, П3, П4	соответствует/не соответствует -
					Предел распространения горения при одиночной	соответствует/не соответствует

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.24.					прокладке (ПРГО): О1, О2	-
					Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения (ПТПМ)	- от 1 до 5
1.25.	ГОСТ Р МЭК 60331-11;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544;8536;9001;722300;7229	Время сохранения работоспособности	- от 0 до 360 (мин)
1.26.	ГОСТ Р 53292 (п. 6.1);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Огнезащитные вещества и материалы)	-	3209;3809;3824;6806;6808000000;6815	Группа огнезащитной эффективности составов	- от I до II
					Масса образца до испытания, после испытания	- от 0,1 до 300 (г)
					Потеря массы	- от 0 до 100 (%)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.27.	ГОСТ Р 53292 (п. 6.2);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Огнезащитные вещества и материалы)	-	3209;3809;3824;6806;6808000000;6815	Контроль качества огнезащитной эффективности	Расчетный показатель: - -
					Масса образца до испытания, после испытания	Расчетный показатель: - от 0,1 до 300 (г)
					Потеря массы в процессе испытаний	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
1.28.	ГОСТ Р 53292 (п. 6.3);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Огнезащитные вещества и материалы)	-	3209;3809;3824;6806;6808000000;6815	Потеря массы в процессе испытаний	Расчетный показатель: - от 0 до 100 (%)
					Устойчивость к старению	Расчетный показатель: - -
1.29.	ГОСТ Р 53292 (п. 6.4);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний)	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Огнезащитные вещества и материалы)	-	3209;3809;3824;6806;6808000000;6815;3808;6809;2520;2530;2811;2827;2835;3105;3214;6811;6812	Время самостоятельного горения	- от 0,1 до 35999 (с)
					Сквозное прогорание до образования отверстия	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.29.	на пожаробезопасность и взрывобезопасность					
1.30.	ГОСТ Р 53311 (п. 4.2.5);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Огнезащитные вещества и материалы)	-	3209;3809;3824;6806;6808000000;6815;3808;6809;2520;2530;2811;2827;2835;3105;3214;6811;6812	Огнезащитная эффективность: длина поврежденной пламенем или обугленной части	- от 1 до 3000 (мм)
1.31.	ГОСТ Р 53311 (п. 4.1.4);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Огнезащитные вещества и материалы)	-	3209;3809;3824;6806;6808000000;6815	Время регистрации	Расчетный показатель: - от 0,1 до 35999,9 (с)
					Значение тока	Расчетный показатель: - от 0 до 400 (А)
					Коэффициент снижения допустимого длительного тока нагрузки	Расчетный показатель: - -
					Температура на поверхности	Расчетный показатель: - от 0 до 300 (˚С)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.32.	ГОСТ 27483 (МЭК 695-2-1);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Шинопроводы)	-	8544;8536;8537;8543;9032;3907;3919;3920;3921;8547	Высота пламени	- от 1 до 100 (мм)
1.33.	ГОСТ Р 53295 (п. 5);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Огнезащитные вещества и материалы)	-	3209;3809;3824;6806;6808000000;6815;3808;6809;2520;2530;3214;3816000000;6810;6811;6812;6902	Время наступления предельного состояния	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Группа огнезащитной эффективности	- от 1 до 7
					Температура на поверхности металла	- от 0 до 1300 (°С)
1.34.	ГОСТ Р 53295 (п. 6);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний)	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Огнезащитные вещества и материалы)	-	3209;3809;3824;6806;6808000000;6815;3808;6809;2520;2530;3214;3816000000;6810;6811;6812;6902	Время наступления предельного состояния	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Температуры на необогреваемой поверхности	- от 0 до 1300 (°С)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.34.	на пожаробезопасность и взрывобезопасность					
1.35.	ГОСТ Р 53299;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Воздуховоды (вентиляционные каналы приточно-вытяжных систем общеобменой, аварийной и противодымной вентиляции, систем местных отсосов и кондиционирования воздуха); трубы дымовые для удаления дымовых газов и комплектующие к ним (дымоходы, дымовой канал, дымоходные системы); каналы технологической вентиляции (газоходы))	-	3816000000;6810;6901000000;6903;6904;6905;6906000000;7019;730300;7304;7305;7306;7307;7321;7326;7610;8403;8414;8415;8481;7308	Величина подсосов или утечек газа через неплотности конструкций	Расчетный показатель: - -
					Давление	Расчетный показатель: - от 0 до 16000 (Па)
					Образование сквозных трещин или сквозных отверстий	Расчетный показатель: наличие/отсутствие -
					Перепад давления	Расчетный показатель: - от -5000 до 5000 (Па)
					Потеря плотности (E)	- от 15 до 240 (мин)
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	- от 15 до 240 (мин)
					Температура на наружных поверхностях	Расчетный показатель: - от 0 до 300 (°C)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.36.	ГОСТ Р 53321 (п.6, 7 за исключением п.п. 6.4.1.1, 6.4.3-6.4.6, 6.4.8-6.4.12, 6.4.15-6.4.17);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Воздуховоды (вентиляционные каналы приточно-вытяжных систем общеобменой, аварийной и противодымной вентиляции, систем местных отсосов и кондиционирования воздуха); трубы дымовые для удаления дымовых газов и комплектующие к ним (дымоходы, дымовой канал, дымоходные системы); каналы технологической вентиляции (газоходы))	-	3816000000;6810;6901000000;6903;6904;6905;6906000000;7019;730300;7304;7305;7306;7307;7321;7326;7610;8403;8414;8415;8481;7308	Герметичность	наличие/отсутствие -
					Определение соответствия содержания технической документации требованиям пожарной безопасности	соответствует/не соответствует -
					Определение устойчивости против коррозионного воздействия	выдерживает/не выдерживает -
					Температура	- от 0 до 1200 (°C)
					Устойчивость дымовых каналов против действия высоких температур	наличие/отсутствие -
1.37.	ГОСТ Р 53302;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Вентиляторы дымоудаления)	-	3816000000;6810;6901000000;6903;6904;6905;6906000000;7019;730300;7304;7305;7306;7307;7321;7326;7610;8403;8414;8415;8481;7308	Воспламенение	наличие/отсутствие -
					Время воспламенения в узле привода	Расчетный показатель: - от 0 до 35999 (с)
					Время наступления предельного состояния	Расчетный показатель: - от 0,1 до 35999,9 (с)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.37.					Время разрушением узлов конструкции	Расчетный показатель: - от 0 до 35999 (с)
					Давление	Расчетный показатель: - от 1 до 10000 (Па)
					Образованием в корпусе трещин, отверстий	наличие/отсутствие -
					Подача вентилятора	Расчетный показатель: - -
					Разрушение узлов конструкции	наличие/отсутствие -
1.38.	ГОСТ Р 53301;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Клапаны противопожарные вентиляционных систем)	-	3816000000;6810;6901000000;6903;6904;6905;6906000000;7019;730300;7304;7305;7306;7307;7308;7321;7326;7610;8403;8414;8415;8481	Время наступления предельного состояния	Расчетный показатель: - от 0,1 до 35999,9 (с)
					Давление	Расчетный показатель: - от 0 до 16000 (Па)
					Перепад давления	Расчетный показатель: - от 0 до 16000 (Па)
					Потеря плотности (E)	- от 15 до 180 (мин)
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	- от 15 до 180 (мин)
					Проникновение продуктов	Расчетный показатель:

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.38.					горения через образованные трещины или сквозные отверстия приводящим к воспламенению тампона	наличие/отсутствие -
					Температура	Расчетный показатель: - от 0 до 300 (°C)
					Температура на необогреваемой поверхности	Расчетный показатель: - от 0 до 350 (°C)
					Удельное сопротивление дымогазопроницанию	Расчетный показатель: - -
1.39.	ГОСТ Р 53310 (п. 5.1);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов)	-	3506;3824;3907;3916;3917;4410;4411;4418;6806;6808000000;6809;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7326;7601;7604;7606;7616;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;9406;3214;7308;7610	Время наступления предельного состояния	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Достижение критической температуры нагрева материала элементов изделия в необогреваемой зоне проходки (Т)	- от 15 до 360 (мин)
					Образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения и пламя	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.39.					Потеря теплоизолирующей способности (I)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря целостности материала заделки (E)	- от 15 до 360 (мин)
					Температура на необогреваемой поверхности	- от 0 до 300 (°C)
1.40.	ГОСТ Р 53310 (п. 5.2);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов)	-	3506;3824;3907;3916;3917;4410;4411;4418;6806;6808000000;6809;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7326;7601;7604;7606;7616;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;9406;3214;7308;7610	Значение допустимого длительного тока	Расчетный показатель: - от 0 до 400 (А)
					Коэффициент снижения допустимого длительного тока нагрузки	Расчетный показатель: - -
					Температура токопроводящей жилы	Расчетный показатель: - от 0 до 300 (°C)
1.41.	ГОСТ Р 53310 (п. 5.4);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Проходки кабельные, вводы	-	3506;3824;3907;3916;3917;4410;4411;4418;6806;6808000000;6809;	Достижение критической температуры нагрева материала элементов изделия в необогреваемой зоне	- от 15 до 360 (мин)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.41.	взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	герметичные и проходы шинопроводов)		6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7326;7601;7604;7606;7616;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;9406;3214;7308;7610	проходки (Т)	- от 15 до 360 (мин)
					Образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения и пламя	наличие/отсутствие -
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря целостности материала заделки (Е)	- от 15 до 360 (мин)
					Температура на необогреваемой поверхности	- от 0 до 300 (°С)
1.42.	ГОСТ Р 53316;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельные линии)	-	3506;3824;3907;3917;4410;4411;4418;6806;6808000000;6809;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7326;7601;7604;7606;7616;8308;8401;8431;8484;	Время сохранения работоспособности	- от 0,01 до 35999,00 (с)
					Предельные состояния по огнестойкости по сохранению работоспособности: прерыватель цепи не отключается	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.42.				8536;8537;8544;8547;9406;3214;7308;7610;3916;3925	Предельные состояния по огнестойкости по сохранению работоспособности: приращение затухания не превышает максимального значения	наличие/отсутствие -
					Предельные состояния по огнестойкости по сохранению работоспособности: токопроводящая жила не разрушается	наличие/отсутствие -
1.43.	ГОСТ Р 53306;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Узлы пересечения (муфты) ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов)	-	3506;3824;3907;3917;4410;4411;4418;6806;6808000000;6809;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7326;7601;7604;7606;7616;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;9406;3214;7308;7610;3916;3925	Время наступления предельного состояния	- от 0 до 35999 (с)
					Образование сквозных трещин или сквозных отверстий	наличие/отсутствие -
					Потеря плотности (E)	- от 15 до 180 (мин)
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	- от 15 до 180 (мин)
					Продолжительность тления, горения	- от 0,1 до 35999,9 (с)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.43.					Продолжительность устойчивого горения	- от 1 до 20 (с)
					Размер сквозных щелей	- от 0 до 25 (мм)
					Температура на необогреваемой поверхности	- от 0 до 300 (˚С)
1.44.	ГОСТ 30247.3;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Конструкции заполнений проемов в противопожарных преградах: окна, двери, двери шахт лифтов, ворота, люки)	-	4418;7308;7610;3214;3506;3824;3907;3916;3917;4410;4411;6806;6808000000;6809;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7326;7601;7604;7606;7616;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;9406;3925	Длительность устойчивого пламени	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря целостности (E)	- от 15 до 360 (мин)
					Продолжительность устойчивого горения	- от 1 до 20 (с)
					Размер сквозных отверстий и щелей	- от 6 до 150 (мм)
					Температура на необогреваемой поверхности	- от 0 до 350 (˚С)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.45.	ГОСТ Р 53303;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Конструкции заполнений проемов в противопожарных преградах: окна, двери, двери шахт лифтов, ворота, люки)	-	4418;7308;7610;3214;3506;3824;3907;3916;3917;4410;4411;6806;6808000000;6809;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7326;7601;7604;7606;7616;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;9406;3925	Давление	Расчетный показатель: - от 0 до 16000 (Па)
					Перепад давления	Расчетный показатель: - от 0 до 16000 (Па)
					Температура газового потока	Расчетный показатель: - от 0 до 300 (°C)
					Удельное сопротивление дымогазопроницанию	Расчетный показатель: - -
1.46.	ГОСТ Р 53307;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Конструкции заполнений проемов в противопожарных преградах: окна, двери, двери шахт лифтов, ворота, люки)	-	4418;7308;7610;3214;3506;3824;3907;3916;3917;4410;4411;6806;6808000000;6809;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7326;7601;7604;7606;7616;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;9406;3925	Время наступления предельного состояния	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря целостности (E)	- от 15 до 360 (мин)
					Продолжительность тления, горения ватного тампона	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Продолжительность устойчивого пламени	- от 0,1 до 35999,9 (с)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.46.					Размер сквозных отверстий и щелей	- от 6 до 150 (мм)
					Температура на необогреваемой поверхности	- от 0 до 350 (°С)
1.47.	ГОСТ Р 53308;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Конструкции заполнений проемов в противопожарных преградах: окна, двери, двери шахт лифтов, ворота, люки)	-	4418;7308;7610;3214;3506;3824;3907;3916;3917;4410;4411;6806;6808000000;6809;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7326;7601;7604;7606;7616;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;9406;3925	Воспламенение или возникновение тления со свечением ватного тампона	наличие/отсутствие -
					Время наступления предельного состояния	- от 0 до 35999 (с)
					Образования в конструкции образца сквозных отверстий (щелей)	- от 6 до 150 (мм)
					Плотность теплового потока	Расчетный показатель: - -
					Повышение температуры на необогреваемой поверхности	- от 0 до 350 (°С)
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря теплоизолирующей способности (W)	- от 15 до 360 (мин)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.47.					Потеря целостности (E)	- от 15 до 360 (мин)
					Появление устойчивого пламени	- от 0 до 35999 (с)
1.48.	ГОСТ Р 55896;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Конструкции заполнений проемов в противопожарных преградах: окна, двери, двери шахт лифтов, ворота, люки)	-	4418;7308;7610;3214;3506;3824;3907;3916;3917;4410;4411;6806;6808000000;6809;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7326;7601;7604;7606;7616;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;9406;3925	Воспламенение или возникновение тления со свечением ватного тампона	наличие/отсутствие -
					Время наступления предельного состояния	- от 0 до 35999 (с)
					Диаметр отверстий	- от 0 до 25 (мм)
					Образования в конструкции образца сквозных отверстий (щелей)	- от 6 до 150 (мм)
					Плотность теплового потока	Расчетный показатель: - -
					Повышение температуры на необогреваемой поверхности	- от 0 до 350 (°C)
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	- от 15 до 360 (мин)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.48.					Потеря теплоизолирующей способности (W)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря целостности (E)	- от 15 до 360 (мин)
					Появление устойчивого пламени	наличие/отсутствие -
					Продолжительность устойчивого горения	- от 1 до 20 (с)
					Размер сквозных щелей	- от 0 до 150 (мм)
					Температура на необогреваемой поверхности	- от 0 до 300 (˚С)
1.49.	ГОСТ Р 53304;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Конструкции стволов с загрузочными клапанами систем мусороудаления)	-	4418;7308;7610;3214;3506;3824;3907;3916;3917;4410;4411;6806;6808000000;6809;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7326;7601;7604;7606;7616;8308;8401;8431;8484;	Величина утечек через не плотности конструкции	- от 0 до 170 (м³/ч)
					Время наступления предельного состояния	- от 0 до 35999 (с)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.49.				8536;8537;8544;8547;9406;3925		
1.50.	ГОСТ Р 53305;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Конструкции противодымных экранов, шторы, занавесы)	-	4418;7308;7610;3214;3506;3824;3907;3916;3917;4410;4411;6806;6808000000;6809;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7326;7601;7604;7606;7616;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;9406;3925	Время наступления предельного состояния	- от 0 до 35999 (с)
					Потеря целостности (E)	- от 15 до 360 (мин)
1.51.	ГОСТ 12.1.044-2018 (п.6);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Вещества и материалы)	-	320300;3204;3205000000;3206;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;3812;381400;3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;	Отнесение к негорючим или горючим	Указание диапазона не требуется: - -
					Потеря массы образца	Указание диапазона не требуется: - от 0 до 150 (г)
					Продолжительность устойчивого пламенного горения	Указание диапазона не требуется: - от 0 до 35999 (с)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.51.				4003000000;4004000000;4005;4006;4007000000;4009;4010;4017000000;4409;4420;4502000000;4503;4601;470100;4702000000;4703;4704;4705000000;4706;4707;4802;480700;4808;4810;4812000000;4819;4823;5007;5111;5501;5502;5510;5512;5513;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;5908000000;590900;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;	Температура	Указание диапазона не требуется: - от 0 до 1000 (°C)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.51.				7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;7610;9406		
1.52.	ГОСТ 12.1.044-2018 (п.7);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Вещества и материалы)	-	320300;3204;3205000000;3206;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;3812;381400;3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;4004000000;4005;4006;4007000000;4009;4010;401700000;4409;4420;4502000000;4503;4601;470100;4702000000;4703;4704;4705000000;4706;4707;4802;480700;4808;4810;4812000000;4819;4823;5007;5111;5501;5502;5510;	Группа горючести (трудногорючий/горючий)	Указание диапазона не требуется: - -
					Длина повреждения	Указание диапазона не требуется: - от 1 до 1000 (мм)
					Потеря массы образца	Указание диапазона не требуется: - от 0 до 30 (кг)
					Прирост температуры в печи	Указание диапазона не требуется: - от 0 до 1000 (°C)
					Продолжительность устойчивого пламенного горения	Указание диапазона не требуется: - от 0 до 35999 (с)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.52.				5512;5513;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;5908000000;590900;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;7610;9406		
1.53.	ГОСТ 12.1.044-2018 (п.9);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Вещества и материалы)	-	320300;3204;3205000000;3206;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;3812;381400;	Время прохождения пламенем i-участка	- от 0 до 35999 (с)
					Индекс распространения пламени	Расчетный показатель: - -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.53.	исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность			3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;4004000000;4005;4006;4007000000;4009;4010;4017000000;4409;4420;4502000000;4503;4601;470100;4702000000;4703;4704;4705000000;4706;4707;4802;480700;4808;4810;4812000000;4819;4823;5007;5111;5501;5502;5510;5512;5513;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;5908000000;590900;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;	Температура дымовых газов	- от 0 до 1000 (°C)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.53.				6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;7610;9406		
1.54.	ГОСТ 12.1.044-2018 (п.11);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Вещества и материалы)	-	320300;3204;3205000000;3206;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;3812;381400;3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;4004000000;4005;4006;4007000000;4009;4010;401700000;4409;4420;4502000000;4503;4601;470100;4702000000;4703;4704;4705000000;	Коэффициент дымообразования	Расчетный показатель: - -
					Масса	- от 0,4 до 600 (г)
					Освещенность	- от 10 до 200000 (лк)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.54.				4706;4707;4802;480700;4808;4810;4812000000;4819;4823;5007;5111;5501;5502;5510;5512;5513;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;5908000000;590900;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;7610;9406		

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.55.	ГОСТ 12.1.044-2018 (п.13);Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Вещества и материалы)	-	320300;3204;3205000000;3206;3207;3208;321000;3212;3214;3702;3703;370400;3809;3812;381400;3816000000;3824;3907;3911;3912;3913;3914000000;3915;3917;3926;4001;4002;4003000000;4004000000;4005;4006;4007000000;4009;4010;401700000;4409;4420;4502000000;4503;4601;470100;4702000000;4703;4704;4705000000;4706;4707;4802;480700;4808;4810;4812000000;4819;4823;5007;5111;5501;5502;5510;5512;5513;5805000000;5806;5807;5808;5809000000;5810;5811000000;5901;5904;5906;5907000000;	Время разложения (горения)	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Масса образца	- от 0,4 до 600 (г)
					Объем экспозиционной камеры	- от 0,1 до 0,2 (м³)
					Оксид углерода	- от 0 до 5 (%)
					Показатель токсичности	Расчетный показатель: - -
					Продолжительность экспозиции	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Температура	- от 0 до 900 (˚С)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.55.				5908000000;590900;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6302;6303;6304;6808000000;6811;6812;6813;6814;6901000000;6902;6903;6904;6905;6906000000;6907;6909;6914;7003;7004;7005;700600;7007;700800;702000;730300;7304;7308;7409;7410;7419;7604;7607;7608;7616;7610;9406		
1.56.	ГОСТ Р 56817;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Конструкции строительные)	-	6901000000;7308300000;7308909809;7610100000;7610909000;8431310000	Воспламенение хлопковой ваты	наличие/отсутствие -
					Время горения и тления	- от 0 до 35999 (с)
					Время пламенного горения газов	- от 0 до 35999 (с)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.57.	ГОСТ 30403;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Колонны, ригели, фермы, балки, арки, рамы и связи, наружные и внутренние стены, перекрытия, перегородки, покрытия, конструкции лестничных клеток)	-	3214;3506;3907;3916;3917;4411;6806;6808000000;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7326;7601;7604;7606;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;7610;7308;3824;4410;4418;6809;7616;9406	Время наступления предельного состояния	- от 0 до 35999 (с)
					Класс пожарной опасности	- от К0 до К3 от 0 до 60
					Продолжительность устойчивого пламенного горения образца	- от 0 до 35999 (с)
					Размер повреждения	- от 0,1 до 3000 (мм)
					Температура	- от 0 до 1100 (˚С)
1.58.	ГОСТ 30247.0;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Вертикальные и горизонтальные ограждающие строительные конструкций и элементы инженерных систем)	-	3214;3506;3907;3916;3917;4411;6806;6808000000;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7326;7601;7604;7606;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;7610;7308;3824;4410;4418;6809;7616;9406	Время наступления предельного состояния	- от 0 до 35999 (с)
					Деформация конструкци	- от 0 до 1000 (мм)
					Избыточное давление	- от 1 до 10000 (Па)
					Потеря несущей способности (R)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	- от 15 до 360 (мин)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.58.					Потеря целостности (E)	- от 15 до 360 (мин)
					Температура	- от 0 до 1300 (˚C)
1.59.	ГОСТ 30247.1;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Несущие, самонесущие стены и перегородки без проёмов и навесные стены. Покрытия и перекрытия без проемов с навесными потолками и без них. Колонны и столбы. Балки ригели, элементы арок ферм и рам. Ограждающие конструкции.)	-	3214;3506;3907;3916;3917;4411;6806;6808000000;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7326;7601;7604;7606;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;7610;7308;3824;4410;4418;6809;7616;9406	Воспламенение хлопковой ваты	наличие/отсутствие -
					Горение	наличие/отсутствие -
					Деформация	- от 0 до 9999 (мм)
					Повышение температуры	- от 0 до 350 (˚C)
					Потеря несущей способности (R)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря целостности (E)	- от 15 до 360 (мин)
1.60.	ГОСТ 33000;Испытания на безопасность.	Средства обеспечения пожарной безопасности и	-	3214;3506;3824;3907;3916;3917;	Воспламенение хлопковой ваты	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.60.	Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	пожаротушения (Стекло и изделия из него)		4410;4411;4418;6806;6808000000;6809;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7308;7326;7601;7604;7606;7610;7616;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;9406	Время наступления предельного состояния	Расчетный показатель: - от 0,1 до 35999,9 (с)
					Горение	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Напряжение	Расчетный показатель: - от 0 до 1000 (В)
					Образование отверстий	- от 6 до 150 (мм)
					Плотность теплового потока	Расчетный показатель: - -
					Повышение температуры	- от 0 до 350 (˚С)
					Потеря несущей способности (R)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря теплоизолирующей способности (W)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря целостности (E)	- от 15 до 360 (мин)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.61.	ГОСТ Р 52625;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Лифты. Двери шахт лифтов.)	-	3214;3506;3824;3907;3916;3917;4410;4411;4418;6806;6808000000;6809;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7308;7326;7601;7604;7606;7610;7616;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;9406	Воспламенение хлопковой ваты	наличие/отсутствие -
					Время наступления предельного состояния	Расчетный показатель: - от 0,1 до 35999,9 (с)
					Горение	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Напряжение	Расчетный показатель: - от 0 до 1000 (В)
					Образование отверстий	- от 6 до 150 (мм)
					Плотность теплового потока	Расчетный показатель: - -
					Повышение температуры	- от 0 до 350 (˚С)
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря теплоизолирующей способности (W)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря целостности (E)	- от 15 до 360 (мин)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.62.	ГОСТ Р 53298;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Потолки подвесные)	-	3214;3506;3824;3907;3916;3917;4410;4411;4418;6806;6808000000;6809;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7308;7326;7601;7604;7606;7610;7616;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;9406	Время наступления предельного состояния	- от 0 до 35999 (с)
					Деформация	- от 0 до 1000 (мм)
					Избыточное давление	- от 1 до 10000 (Па)
					Температура	- от 0 до 600 (˚С)
					Температура на необогреваемой поверхности образца ограждающей конструкции	- от 0 до 600 (˚С)
1.63.	ГОСТ Р 56076;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Конструкции из панелей с металлическими обшивками)	-	3214;3506;3824;3907;3916;3917;4410;4411;4418;6806;6808000000;6809;6810;6811;6815;6901000000;6904;6905;700800;7016;7019;7216;7301;7308;7326;7601;7604;7606;7610;7616;8308;8401;8431;8484;8536;8537;8544;8547;9406	Время наступления предельного состояния	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Деформация	- от 0 до 9999 (мм)
					Потеря несущей способности (R)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	- от 15 до 360 (мин)
					Потеря целостности (E)	- от 15 до 360 (мин)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.63.					Продолжительность горения	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Продолжительность устойчивого пламенного горения образца	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Размер отверстий и щелей	- от 6 до 150 (мм)
					Температура на необогреваемой поверхности образца ограждающей конструкции	- от 0 до 350 (˚С)
1.64.	ГОСТ Р 53313, 5.1;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Изделия погонажные электромонтажные)	-	3907;3916;3917;3919;3920;3921;3925;8547	Воспламеняемость	- от FV (ПВ) 0 до FV (ПВ) 2
					Время горения и тления	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Горение и тление образца до крепящего зажима	наличие/отсутствие -
					Диаметр отпечатка	- от 0,1 до 5,0
					Длина обугленного участка	- от 0 до 3500 (мм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.64.					Наличие горящих капель расплава образца	наличие/отсутствие -
					Появление расплавленных капель или горящих частиц	наличие/отсутствие -
					Продолжительность горения	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Стойкость к зажиганию нагретой проволокой	- -
					Стойкость к кратковременному воздействию пламени	- -
					Стойкость к распространению горения	- -
					Теплостойкость	- -
1.65.	ГОСТ Р 53313, 5.2;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Изделия погонажные электромонтажные)	-	3907;3916;3917;3919;3920;3921;3925;8547	Воспламеняемость	- от FV (ПВ) 0 до FV (ПВ) 2
					Время горения и тления	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Горение и тление образца до крепящего зажима	наличие/отсутствие -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.65.					Диаметр отпечатка	- от 0,1 до 5,0
					Длина обугленного участка	- от 0 до 3500 (мм)
					Наличие горящих капель расплава образца	наличие/отсутствие -
					Появление расплавленных капель или горящих частиц	наличие/отсутствие -
					Продолжительность горения	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Стойкость к зажиганию нагретой проволокой	- -
					Стойкость к кратковременному воздействию пламени	- -
					Стойкость к распространению горения	- -
					Теплостойкость	- -
1.66.	ГОСТ Р 53313, 5.3;Испытания на безопасность.	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Изделия	-	3907;3916;3917;3919;3920;3921;3925;8547	Воспламеняемость	- от FV (ПВ) 0 до FV (ПВ) 2

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.66.	Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	погонажные электромонтажные)			Время горения и тления	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Горение и тление образца до крепящего зажима	наличие/отсутствие -
					Диаметр отпечатка	- от 0,1 до 5,0
					Длина обугленного участка	- от 0 до 3500 (мм)
					Наличие горящих капель расплава образца	наличие/отсутствие -
					Появление расплавленных капель или горящих частиц	наличие/отсутствие -
					Продолжительность горения	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Стойкость к зажиганию нагретой проволокой	- -
					Стойкость к кратковременному воздействию пламени	- -
					Стойкость к распространению горения	- -
					Теплостойкость	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.66.						
1.67.	ГОСТ Р 53313, 5.4;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Изделия погонажные электромонтажные)	-	3907;3916;3917;3919;3920;3921;3925;8547	Воспламеняемость	- от FV (ПВ) 0 до FV (ПВ) 2
					Время горения и тления	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Горение и тление образца до крепящего зажима	наличие/отсутствие -
					Диаметр отпечатка	- от 0,1 до 5,0
					Длина обугленного участка	- от 0 до 3500 (мм)
					Наличие горящих капель расплава образца	наличие/отсутствие -
					Появление расплавленных капель или горящих частиц	наличие/отсутствие -
					Продолжительность горения	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Стойкость к зажиганию нагретой проволокой	- -

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.67.					Стойкость к кратковременному воздействию пламени	- -
					Стойкость к распространению горения	- -
					Теплостойкость	- -
1.68.	ГОСТ 28779, 9;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Изделия погонажные электромонтажные)	-	3907;3916;3917;3919;3920;3921;3925;8547	Воспламеняемость	- от FV (ПВ) 0 до FV (ПВ) 2
					Время горения и тления	- от 0,1 до 35999,9 (с)
					Наличие горящих капель расплава образца	наличие/отсутствие -
1.69.	ГОСТ 34720;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, люки дымовые)	-	8481	Время достижения предельного состояния	- от 0 до 360 (мин)
					Потеря плотности (E)	- от 15 до 180 (мин)
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	- от 15 до 180 (мин)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.69.					Предел огнестойкости	- от 0 до 360 (мин)
1.70.	ГОСТ IEC 60332-3-21;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Длина повреждения	- от 1 до 5000 (мм)
1.71.	ГОСТ IEC 60332-3-22;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Длина повреждения	- от 1 до 5000 (мм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.72.	ГОСТ IEC 60332-3-23;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Длина повреждения	- от 1 до 5000 (мм)
1.73.	ГОСТ IEC 60332-3-24;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Длина повреждения	- от 1 до 5000 (мм)
1.74.	ГОСТ IEC 60332-3-25;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний)	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Длина повреждения	- от 1 до 5000 (мм)

N П/П	ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ПОКАЗАТЕЛЬ)	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.74.	на пожаробезопасность и взрывобезопасность					
1.75.	ГОСТ IEC 60754-2;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544	Кислотное число	- от 0 до 12
					Проводимость водного раствора, мкСм/мм	- от 0,1 до 10,0
1.76.	ГОСТ IEC 60332-3-10;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (Кабельная продукция)	-	8516;8544;722300;7229;9001;8536	Длина повреждения	- от 0 до 3500 (мм)

Генеральный директор | Подписано электронной подписью | А. В. Долматов

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица