


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Заместитель Руководителя  
Федеральной службы по аккредитации

*A. G. Lumban*

Приложение к аттестату аккредитации

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2016 г.  
на 2 листах, лист 1

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

Испытательной лаборатории по качеству электрической энергии  
Федерального бюджетного учреждения

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Чеченской республике»  
364013, Чеченская республика, г. Грозный, ул. Шейха Али Митаева, д. 55

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД	Определяемые характеристики ((показатель))	Диапазон измерений	Документы устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2 ГОСТ 30804.4.30-2013 (IEC61000-4-30:2008) ГОСТ 30804.4.7-2013 (IEC61000-4-7:2009) ГОСТ 30804.3.3:2013 (МЭК 61000-3-3:2013) ГОСТ 32144—2013 ГОСТ 33073—2014	3 Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	4 01 1000	5 из 2716	6 1. Отклонение частоты 2. Отрицательное/положительное отклонения напряжения 3. Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения 4. Кратковременная доза фликера 5. Длительная доза фликера 6. Коэффициенты гармонических составляющих, не менее 40 7. Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности 8. Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой послед-	7	8 ГОСТ 32144—2013

ГОСТ 33073—2014



1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>довательности</p> <p>9. Коэффициенты интергармонических составляющих напряжения</p> <p>10. Глубина и длительность провала напряжения</p> <p>11. Максимальное значение коэффициента и длительность перенапряжения</p> <p>12. Длительность прерывания напряжения:</p>		

Начальник ИЛ ФГУ «Чеченский ЦСМ»

Директор «ФГУ Чеченский ЦСМ»



Т.М. Зубаиров

С.С. Сагуев

~~Handwritten signature~~  
Handwritten signature

Руководитель экспертной группы:


Технический эксперт:

Handwritten signature

А. А. Леонидов

Handwritten signature

В. С. Звиздичев



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
2 ( ) листов  
Должность: Руководитель  
Подпись: А. А. Леонидов